



- UWAGI :
1. Maksymalna długość przewodu YDY 2x2,5 łączącego moduł alarmowy MD-2Z z zaworem MAG-3 - 22 m.
 2. Maksymalna długość przewodu YDY 4x2,5 łączącego moduł alarmowy MD-2Z z zaworem MAG-3 - 44 m (z dodatkową puszką Pz2).
 3. Dostępne średnice zaworów MAG-3.
 4. Maksymalna ilość detektorów - 2.
 5. Można stosować przewody innych producentów, będące odpowiednikami ww.
 6. Schemat połączeń elektrycznych dostępny w kuletylinie.

INSTALACJE ELEKTRYCZNE.
SCHEMAT IDEOWY UKŁADU DETEKCJI GAZU
W KOTŁOWNI GAZOWEJ

PROJEKT BUDOWLANY

Układ sieci : TN-S dla projektowanych instalacji.
Dodatkowa ochrona przed porażeniem :
natychmiastowe odłączenie zasilania

PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA ARCHI-SIZE JAKUB KACZOROWSKI TEL. 501-53-66-37 WŁOCŁAWEK 87-800 UL.KALISKA 90/69		BRANŻA ELEKTRYCZNA PROJEKTANT : mgr Inż. Krzysztof Hirsch upr. nr UA-V-8386/5/98/90 Wk, bez ograniczeń. Wpis do KPOIIB pod numerem KUP/IE-0111/03 podpis	
INWESTOR : GMINA MIEJSKA CIECHOCINEK UL. KOPERNIKA 19 87-720 CIECHOCINEK ADRES INWESTYCJI : 87-720 CIECHOCINEK UL. KOPERNIKA 3 DZIAŁKA NR 740/1; OBRĘB 001 CIECHOCINEK TEMAT : REMONT ZABYTKOWEGO BUDYNKU TEATRU LETNIEGO W CIECHOCINKU		SPRAWDZAJĄCY : Inż. Jan Kłockowski upr. nr UAN-NB-8386/5/2/85 Wk, bez ograniczeń. Wpis do KPOIIB pod numerem KUP/IE-1038/01 podpis	
DATA : 18.12.18	SKALA : ----	NUMER RYSUNKU : E-06	
TEMAT RYSUNKU : WEWNĘTRZNE INSTALACJE ELEKTRYCZNE. SCHEMAT IDEOWY DETEKCJI GAZU W KOTŁOWNI GAZOWEJ TEN RYSUNEK JEST OBIĘTY PRAWAMI AUTORSKIMI PRACOWNI PROJEKTOWEJ ARCHI-SIZE I NIE MOŻE BYĆ UŻYWANY CZY REPRODUKOWANY, W CZĘŚCI LUB W CAŁOŚCI, PRZY WYKORZYSTANIU DO PRAC BUDOWALNYCH, BEZ PISEMNEJ ZGODY PRACOWNI			