



CENTRALA WENTYLACYJNA NAWIEWNO-WYWIEWNA Z WYMIENNIKIEM OBROTOWYM,
W WYKONANIU ZEWNĘTRZNYM Typ BS-5-BIS(50) prod. VBW
V=8000m³/h P=600Pa
Moc(Nagrzewnica wodna) – 18,2kW
Moc(chłodziwa freonowa) – 50,4kW

Uwaga! Przy zamawianiu centrali wentylacyjnej uwzględnić konieczność prowadzenia przewodu nawiewnego po obu stronach centrali nad przewodem wywiewnym!

PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA ARCHI-SIZE JAKUB KĄCZOROWSKI 501-53-66-37 WŁOCŁAWEK 87-800 UL.KALISKA 90/69		
INWESTOR: GMINA_MIEJSKA CIECHOCINEK UL.KOPERNIKA 19 87-720 CIECHOCINEK		
ADRES INWESTYCJI: 87-720 CIECHOCINEK UL.KOPERNIKA 3 DZ NR 740/1 OB 0001 CIECHOCINEK		
TEMAT: REMONT TEATRU LETNIEGO W CIECHOCINKU		
BRANŻA: SANITARNA		
PROJEKTOWAŁ : mgr inż. Krzysztof Sikorski KUP/0073/PDWS/07		
OPRACOWAŁ : mgr inż. Alicja Dembowska UA-V-7342-5/6/98 Wk		
TEMAT RYSUNKU : Centrala went Wymiarowanie	SKALA 1 :100 DATA: 05.09.2018	RYSUNEK NR. 7
TEN RYSUNEK JEST OBYJĘTY PRAWAMI AUTORSKIMI PRACOWNI PROJEKTOWEJ ARCHI-SIZE I NIE MOŻE BYĆ UŻYWANY CZY REPRODUKOWANY W CZĘŚCI, LUB W CAŁOŚCI PRZY WYKORZYSTANIU DO PRAC BUDOWLANYCH BEZ PISEMNEJ ZGODY PRACOWNI		