

① Element projektowany :
skrzynka MI 87445 wg Hensel, z rozłącznikiem 400A/3p+ww230V.
Wymiary : 300*600*239. Klasa IP65; klasa ochronności II.
Maksymalny przekrój żyły kabla zasilającego : 1*240mm2 na fazę.
Dodatkowo dławice wielozakresowe KST 70, IP65

Pozostałe elementy RG - istniejące.

INSTALACJE ELEKTRYCZNE.
WYMIANA PRZECIWPOŻAROWEGO WYŁĄCZNIKA PRĄDU. SCHEMAT IDEOWY.

PROJEKT BUDOWLANY

Ukld sieci : TN-S dla projektowanych instalacji.
Dodatkowa ochrona przed porażeniem :
natychmiastowe odłączenie zasilania

PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA
ARCHI-SIZE
JAKUB KACZOROWSKI
TEL. 501-53-66-37
WŁOCŁAWEK 87-800
UL.KALISKA 90/69

INWESTOR :
GMINA MIEJSKA CIECHOCINEK
UL. KOPERNIKA 19
87-720 CIECHOCINEK

ADRES INWESTYCJI :
87-720 CIECHOCINEK
UL. KOPERNIKA 3
DZIAŁKA NR 740/1; OBRĘB 001 CIECHOCINEK

TEMAT :
REMONT
ZABYTKOWEGO BUDYNKU
TEATRU LETNIEGO
W CIECHOCINKU

BRANŻA ELEKTRYCZNA

PROJEKTANT :
mgr inż. Krzysztof Hirsch
upr. nr UA-V-8386/5/98/90 Wk,
bez ograniczeń.
Wpis do KPOIIB pod numerem
KUP/IE-0111/03
podpis

SPRAWDZAJĄCY :
inż. Jan Kłockowski
upr. nr UAN-NB-8386/5/2/85 Wk,
bez ograniczeń.
Wpis do KPOIIB pod numerem
KUP/IE-1038/01
podpis

DATA :	SKALA :	NUMER RYSUNKU :
18.12.18	- - - -	E-02

TEMAT RYSUNKU :
WEWNĘTRZNE INSTALACJE ELEKTRYCZNE
SCHEMAT IDEOWY PRZECIWPOŻAROWEGO
WYŁĄCZNIKA PRĄDU BUDYNKU TEATRU

TEN RYSUNEK JEST OBJĘTY PRAWAMI AUTORSKIMI
PRACOWNI PROJEKTOWEJ ARCHI-SIZE
I NIE MOŻE BYĆ UŻYWANY CZY REPRODUKOWANY, W CZĘŚCI LUB
W CAŁOŚCI, PRZY WYKORZYSTANIU DO PRAC BUDOWALNYCH,
BEZ PISEMNEJ ZGODY PRACOWNI