

Urząd Miejski w Ciechocinku

ul. M. Kopernika 19
87-720 Ciechocinek

centrala 54/416 18 00
fax 54/283 64 23

GM.721~~79~~8.2020

Ciechocinek, dn. 17.07.2020 r.

PROJBUD Jarosław Matuszak
ul. Poznańska 36
88-100 Inowrocław

Nawiązując do pisma znak **2020/W/0234/295/ŁŁ** z dnia 06.07.2020 r. (data wpływu) dotyczącego wydania warunków technicznych na budowę oświetlenia w ul. Wojska Polskiego dla zadania pn.: ***"Budowa nawierzchni ul. Wojska Polskiego od ul. Lipnowskiej do ul. Nieszawskiej w Ciechocinku wraz z budową oświetlenia, kanalizacji sanitarnej i deszczowej"*** informuję, że:

- wpięcie linii oświetlenia ulicznego należy dokonać do istniejącej skrzynki oświetlenia ulicznego zlokalizowanej na skrzyżowaniu ulic Rolnej i Wojska Polskiego stanowiącego własność Gminy Miejskiej Ciechocinek,
- należy zastosować słup stalowy w kolorze czarnym z herbem Ciechocinka oraz oprawą LED z redukcją mocy,
- kable należy ułożyć w rurze osłonowej,
- posadowienie projektowanego oświetlenia dostosować do niwelety nawierzchni i gruntu, zachowując wymagania norm,
- dodatkowe dane i ewentualne szczegóły dotyczące niniejszych warunków przebudowy można uzyskać w Referacie Gospodarki Miejskiej Urzędu Miejskiego w Ciechocinku ul. Kopernika 19 pokój nr 8 lub 3,

- przy opracowywaniu dokumentacji projektowej przy budowie urządzeń i sieci elektroenergetycznych należy zachować wymagania wynikające z obowiązujących norm (m. in. PN-E-05100-1:1998, PN-EN 50423-1:2007, N SEP-E-003, N SEP-E-004.

z poważaniem
BURMISTRZ
mgr inż. Leszek Dzierżewicz