

**PROTOKÓŁ NARADY KOORDYNACYJNEJ**

przeprowadzonej za pomocą środków komunikacji elektronicznej w dniu: 2020-10-22

Znak sprawy: **GN.Gz.6630.2193.2020**

Przedmiot uzgodnienia: **Sieć elektroenergetyczna**

**Sieci: energetyczna oświetleniowa, kanalizacyjna oraz kanał technologiczny**

Wnioskodawca: **PRACOWNIA PROJEKTOWA** Poznańska 36  
**PROJBUD JAROSŁAW**  
**MATUSZAK** 88-100 Inowrocław

Inwestor: **Gmina Miejska Ciechocinek**

Lokalizacja obiektu: **Ciechocinek, ul. Wojska Polskiego, 2159, 2642/1, 2642/3, 2144/2, 1300/14**

Data wpływu zlecenia: 2020-10-09

Data uzgodnienia: 2020-11-05

**Sposób przeprowadzenia narady: za pomocą środków komunikacji elektronicznej**

Przewodniczący narady: - podinspektor w Wydziale Geodezji, Rolnictwa i Ochrony środowiska Aleksandra Tarczykowska

**Opis przedmiotu narady:**

- 1 **Sieć elektroenergetyczna**
- 2 **Sieć kanalizacyjna**
- 3 **Sieć inna**

**Uwagi i zalecenia zgodnie z opinią zespołu koordynacyjnego:**

Uwagi Przewodniczącego:

Lp	Nazwa Instytucji	Imię, nazwisko uzgadniającego Data	Stanowisko uczestnika - UWAGI
1	ENERGA - OPERATOR S.A. Oddział w Toruniu Rejon Dystrybucji w Radziejowie	Andrzej Szczechowicz 2020-10-22 14:12:29	

W trakcie budowy - układania urządzeń infrastruktury uzbrojenia podziemnego należy bezwzględnie zachowywać i respektować wymagane normy N-SEP-E-004 odległości w pionie oraz w poziomie od istniejących urządzeń energetycznych.  
Wszelkie uszkodzenia istniejących kabli elektroenergetycznych w związku z prowadzonymi robotami należy usuwać kosztem i staraniem wykonawcy robót lub inwestora budującego.  
Zachować odległość poziomą od posadowienia słupów energetycznych min. 0,8 m.  
Roboty budowlane w pobliżu linii elektroenergetycznych napowietrznych prowadzi metodą tradycyjną bez użycia sprzętu mechanicznego.  
W miejscach skrzyżowania projektowanej sieci z istniejącymi kablami energetycznymi, na

**Z up. STAROSTY**  
**Aleksandra Tarczykowska**  
Podinspektor  
w Wydziale Geodezji, Rolnictwa  
i Ochrony Środowiska

			kablach energetycznych założyć rury ochronne dwudzielne pod nadzorem przedstawiciela energetyki.
2	Orange Polska S.A.		
3	Wydział Architektury i Budownictwa		
4	ENERGA Oświetlenie Sp. z o.o.		
5	Gmina Miejska Ciechocinek		
6	Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o.		
7	PSG ZG Bydgoszcz RG Włocławek	Andrzej Gawłowski 2020-10-26 11:05:41	<p>Rozpoczęcie robót należy zgłosić pisemnie w Rejonie Dystrybucji Gazu, na min. 7 dni przed ich rozpoczęciem.</p> <p>W przypadku natrafienia na nieznwentaryzowane sieci gazowe lub uszkodzenia sieci gazowej należy wstrzymać prace i niezwłocznie powiadomić Pogotowie Gazowe tel.992 lub Rejon Dystrybucji Gazu.</p> <p>Wszelkie uszkodzenia sieci gazowej zostaną usunięte na koszt Inwestora i Wykonawcy.</p> <p>W pobliżu istniejącej sieci gazowej roboty ziemne należy wykonywać ostrożnie.</p> <p>Należy zachować przykrycie gazociągów 0.8 m- 1.2 m.</p> <p>Należy zachować wszystkie wymagane odległości od istniejącej/projektowanej sieci gazowej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie Dz. U. z 2013 poz. 640</p>
8	Netia S.A.	Waldemar Wachowski 2020-10-22 15:22:38	<p>NETIA S.A. uzgadnia na następujących warunkach:</p> <p>1.Skrzyżowania (kolizje) i zblizenia projektowane z istniejącą kanalizacją Netia S.A. rozwinąć zgodnie z normami prawa budowlanego. Przy zblizeniu lub skrzyżowaniu linia kablowa powinna być zabezpieczona rurami ochronnymi na całej długości. Zachować przepisowe odległości w pionie i poziomie od kabli.</p> <p>2.Prace ziemne prowadzone w pobliżu urządzeń Netii S.A. wykonać sposobem ręcznym(topat ).</p> <p>3.Wykonawca (inwestor) odpowiada materialnie za wszelkie straty wynikłe z uszkodzeń urządzeń telekomunikacyjnych Netii S.A. podczas prowadzenia robót.</p> <p>4.Prace przy rozwinianiu skrzyżowań i zblizen urządzeń prowadzi pod nadzorem pracownika Netii S.A. Rejon Toru (nadzór jest płatny według stawek Netii S.A.).</p>

			<p>5.W przypadku zmiany rz dnych terenu nale y uwzgl dni regulacj poziomu infrastruktury telekomunikacyjnej z zachowaniem normatywnego przykrycia w stosunku do projektowanej niwelety.</p> <p>6.Netia S.A nie b dzie ponosiła kosztów przebudowy i poziomowania swoich urz dze w przypadku zmiany rz dnych wysoko ci terenu w wyniku realizacji projektu.</p> <p>7.W projektowanych wjazdach i zjazdach oraz nowo projektowanych odcinkach jezdni krzy uj cych si z istniej c infrastruktur techniczn Netii nale y, j pogł bi i zabezpieczy rurami ochronnymi dwudzielnymi.</p> <p>8.Wszelkie ewentualne zakłócenia i przerwy w ł czno ci wynikaj ce z awarii powstałych na skutek prowadzenia robót obci aj wykonawc (inwestora).</p> <p>9.Wykonawca (inwestor) zobowi zany jest zgłosi o terminie rozpocz cia robót ziemnych oraz przedstawi harmonogram prac z pi ciodniowym wyprzedzeniem do Netii S.A. przy ul. Legionów 119 w Toruniu (tel-22/352 66 94, fax -56/6600250).</p> <p>10.Tras kabli Netii S.A. naniesiono kolorem pomara czowym zgodnie z inwentaryzacj .</p> <p>11.Wykonane prace oraz zabezpieczenia przed zasypaniem, nale y zgłosi do odbioru oraz wykona sprawdzenie dro no ci kanalizacji kablowej.</p> <p>12.Wszelkie koszty zwi zane z wydaniem warunków technicznych, przebudow , nadzorem (nadzór techniczny przedstawiciela Netii płatny zgodnie z obowi zuj cym cennikiem w Netia SA) i zabezpieczeniem istniej cej infrastruktury Netii ponosi inwestor.</p> <p>13.Wykonawca zobowi zany jest przeprowadzi kalibracj potwierdzaj ca dro no kanalizacji teletechnicznej po wykonanych pracach w obr bie infrastruktury Netia S.A w obecno ci przedstawiciela - wła ciciela sieci.</p> <p>Netia S.A. zastrzega sobie , e do czasu realizacji projektu, zawarto sieci Netia S.A mo e ulec zmianie pod wzgl dem zasobno ci sieci teletechnicznej.</p> <p>Powy sze uzgodnienie wa ne jest przez jeden rok od daty wydania.</p>
--	--	--	---

**Podstawa prawna:**

art.7d pkt.2 oraz art. 28b,art.28ba, art.28bb, art.28c, art.28d., 28e, art.28f i art.28g ustawy z dnia 17 maja 1989 roku  
Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz.U z 2019 r. poz. 725 z pó n.zm.)