



URZĄD MIEJSKI CIECHOCINEK

Ciechocinek, 05.01.2021 r.

GM.271.46.2020

Dotyczy: **Budowy oświetlenia ul. Stawowej w Ciechocinku (od rowu w kierunku ul. Bema)**

W związku z następującymi zapytaniami Wykonawców:

1. W załączniku projekt budowlany, brakuje arkusza nr 1, bardzo proszę o dołączenie go przetargu.
2. W projekcie ujęto lampy sodowe, czy przewidują Państwo zmiany w dokumentacji i zmiany na nowoczesne lampy LEDowe?
3. Na ulicy Stawowej jest jezdnia bitumiczna, brak w projekcie informacji czy daną nawierzchnię można zdemontować i następnie wypełnić nową warstwą masy bitumicznej? Ponadto brak takich robót w przedmiarach.

Udzielam następujących wyjaśnień:

**Ad. 1.** W załączeniu część mapy arkusz nr 1.

**Ad. 2.** Zamawiający nie przewiduje zmiany oświetlenia na LED.

Całe osiedle wykonane jest oprawami sodowymi 150W. Teren znajduje się w strefie ochrony konserwatorskiej i w/w oświetlenie jest uzgodnione z konserwatorem.

W kosztorysie w pozycji 16 wkraść się błąd, jest "montaż na zamontowanym wysięgniku opraw LED 44W". Należy wycenić: "montaż na zamontowanym wysięgniku opraw sodowych 150W".

**Ad. 3.** Na ulicy Stawowej jest nowa nawierzchnia asfaltowa, nie przewiduje się jej cięcia, czy jakiegokolwiek rozbiórki. W kosztorysie w poz 21 "Mechaniczne przepychanie rur do drogami" ujęte jest wykonanie przecisku poziomego.

Uwaga:

Słupy oświetleniowe montowane będą przy istniejących ogrodzeniach, dlatego przy zamawianiu słupów należy zwrócić uwagę aby wnęka do połączeń kabli znajdowała się z boku słupa - 90 stopni od wysięgnika w prawo lub lewo, ewentualnie pod wysięgnikiem (takie usytuowanie traktujemy jako ostateczność ze względu na błoto pośniegowe).

  
Zastępca Burmistrza  
mgr inż. Marian Ogrodowski