



GAHP-AR  
Powietrzna rewersyjna absorpcyjna pompa ciepła zasilana gazem i energią odnawialną.  
Moc na palnik: 25,2 kW  
- Nominalna moc grzewcza: 35,3 kW  
- Nominalna wydajność chłodnicza: 16,9 kW  
- Nominalne zużycie gazu: gaz ziemny  
G20: 2,72 m<sup>3</sup>/h  
LPG G30: 2,03 kg/h  
LPG G31: 2,00 kg/h  
- Zasilanie elektryczne: 230 V - 50 Hz  
- Pobór mocy elektrycznej: GAHP-AR (wersja standardowa) - 0,84 kW  
GAHP-AR S (wersja wyciszona) - 0,87 kW  
- Waga urządzenia: 390 kg

ARAY/4 S C0  
Rewersyjna pompa ciepła i kocioł kondensacyjny.  
Zasilane gazem i energią odnawialną.  
- Maksymalna moc grzewcza palnika ARAY/4 S C0: 60,1 kW  
- Nominalna moc grzewcza ARAY/4 S C0: 69,7 kW  
- Nominalna wydajność chłodnicza ARAY/4 S C0: 16,9 kW  
- Nominalne zużycie gazu: gaz ziemny  
G20: 6,4 m<sup>3</sup>/h  
gaz ziemny G25: 7,5 m<sup>3</sup>/h  
LPG G30: 4,8 kg/h  
LPG G31: 4,7 kg/h  
- Zasilanie elektryczne: 230 V - 1 N - 50 Hz  
- Pobór mocy elektrycznej: 0,95 kW  
- Waga ARAY/4 S C0: 490 kg

PROJEKT  
BUDOWLANO-WYKONAWCZY  
INSTALACJA WENTYLACJI MECH.  
I GAZU ZIEMNEGO  
RZUT DACHU  
RYS.13

INWEST HOME AND RENT  
Sp. z o.o. AL. JANA PAWŁA 1127  
00-867 WARSZAWA  
KIEROWNIK ZESPÓŁU:  
PREZES ZARZĄDU  
KRZYSZTOF ANKIERSTAJN  
NIP: 5272875666 KRS 0000664246  
INWESTOR:  
GMINA MIEJSKA CIECHOCINEK  
ul.KOPERNIKA 19  
87-720 CIECHOCINEK  
ADRES INWESTYCJI:  
CIECHOCINEK, ul. Widok 9  
dz NR. 756/2 ob. 0001 Ciechocinek  
gm. Ciechocinek powiat Aleksandrowski  
TEMAT:  
ROZBUDOWA PRZEDSZKOLA O POMIESZCZENIA ZŁOBKA INTEGRACYJNO-REHABILITACYJNEGO Z FUNKCJĄ SAL I GABINETÓW LECZĄCO FIZJOTERAPEUTYCZNYCH  
BRANŻA: SANITARNA  
PROJEKTOWAŁ :  
mgr inż. Krzysztof Sikorski  
KUP/0073/POWS/07  
podpis  
SPRAWDZAJĄCY:  
mgr inż. Alicja Dembowska  
UA-V-7342-5/6/98 Wk  
podpis  
OPRACOWAŁ :  
PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA  
ARCHI-SIZE mgr inż. arch.  
Jakub Kaczorowski  
podpis  
TEMAT RYSUNKU : SKALA 1:100 RYSUNEK NR. 14  
RZUT DACHU  
INSTAL. GRZEWICZA  
DATA: 10.03.2020  
TEN RYSUNEK JEST WŁASNOŚCIĄ PRACOWNI AUTORSKIM  
INWESTOR I ARCH. NIE MAJĄ  
PRAWA ICH REPRODUKOWAĆ  
UŻYWAĆ CZY REPRODUKOWAĆ W CAŁOŚCI LUB W  
CZĘŚCI PRZEWYKORSTANIU DO PRAC BUDOWLANYCH  
BEZ PISEMNEJ ZGODY PRACOWNI