

Ciechocinek, dnia 25.08.2021 r.

GT.271.22.2021

Dotyczy: „OZE – domowe mikroinstalacje w Gminie Miejskiej Ciechocinek – II etap”

Czy Zamawiający dopuści zastosowanie paneli fotowoltaicznych o poniższych parametrach:

- szerokość panela wynosząca 1052mm

- waga panel 20,5 kg?

Proszę o określenie, czy podane parametry V_{mpp} i I_m w tabeli zgodnie z pkt 2.3.1 załącznika nr 8 są minimalne czy maksymalne ?

Odpowiedź:

Wykonawca wykona inwestycję według projektu Zamawiającego zgodnie z załączoną specyfikacją techniczną.

Podane parametry V_{mpp} i I_m określone w pkt. 2.3.1 załącznika nr 8 są minimalne.

BURMISTRZ
mgr inż. Leszek Dzierżewicz