



Toruń, 23 września 2021 r.

WZ.5595.400.2.2021.MB

## POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 6a ust. 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 869); § 8 ust. 3 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz. U. z 2009 r. Nr 124, poz. 1030);

### po rozpatrzeniu

Ekspertyzy technicznej w zakresie rozwiązań zamiennych dla przebudowy boiska sportowego ORLIK przy Szkole Podstawowej nr 1, ul. Mikołaja Kopernika 18, 87-720 Ciechocinek, opracowanej przez rzeczoznawcę ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych Pana Macieja Chilickiego i rzeczoznawcę budowlanego Pana Jerzego Kaczorowskiego, nadesłanej przy piśmie Pana Łukasza Drylskiego działającego z upoważnienia Burmistrza Miasta Ciechocinek, które wpłynęło do tut. komendy 31 sierpnia 2021 r., w związku z niespełnieniem wymagań w zakresie zapewnienia wody do zewnętrznego gaszenia pożaru;

### postanawiam

**wyrazić zgodę** na zapewnienie wody do zewnętrznego gaszenia pożaru dla rozpatrywanego budynku w postaci istniejących dwóch hydrantów DN 80, z których pierwszy znajduje się w normatywnej odległości, a drugi jest oddalony o 178 m, przy wymaganej dopuszczalnej odległości 150 m od chronionego obiektu, **pod warunkiem:**

- wyposażenia budynku w dwie gaśnice przewożne proszkowe 25 kg ABC.

### UZASADNIENIE

Zgodnie z § 8 ust. 3 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz. U. z 2009 r. Nr 124, poz. 1030), w szczególnie uzasadnionych przypadkach, gdy spełnienie wymagań dotyczących przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę jest niemożliwe ze względu na lokalne uwarunkowania lub jest uzasadnione przyjęcie innych rozwiązań, dopuszcza się stosowanie rozwiązań zamiennych, uzgodnionych z właściwym miejscowo komendantem wojewódzkim Państwowej Straży Pożarnej, które zapewnią niepogorszenie warunków ochrony przeciwpożarowej tego obiektu.

Dla strefy pożarowej ZL o powierzchni powyżej 1000 m<sup>2</sup> wymagana ilość wody do zewnętrznego gaszenia pożaru wynosi 20 dm<sup>3</sup>/s łącznie z co najmniej dwóch hydrantów o średnicy 80 mm lub 200 m<sup>3</sup> zapasu wody w przeciwpożarowym zbiorniku wodnym.

Rzeczoznawcy wskazują, że zaopatrzenie w wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru realizowane jest z miejskiej sieci wodociągowej z dwóch hydrantów DN 80 o wydajności łącznej minimum 20 dm<sup>3</sup>/s.

Dla budynku zaopatrzenie wodne do zewnętrznego gaszenia pożaru zapewnia sieć wodociągowa z hydrantem nadziemnym DN 80 zlokalizowanym 68,5 m od budynku oraz hydrantem podziemnym DN 80 zlokalizowanym w odległości 178 m od budynku. Niespełniona jest odległość drugiego hydrantu od chronionego obiektu.

W związku z powyższym tut. Organ przyjmuje, że wydajność ww. hydrantów jest zapewniona, a udzielone odstępstwo dotyczy wyłącznie niezgodności w zakresie odległości drugiego hydrantu od chronionego obiektu.

Rzeczoznawcy jako rozwiązanie zamienne zaproponowali wyposażenie budynku w dwie gaśnice przenośne proszkowe 25 kg ABC.

Ponadto najbliższa jednostka ochrony przeciwpożarowej mogąca podjąć jako pierwsza działania ratowniczo-gaśnicze znajduje się w odległości około 0,6 km od chronionego obiektu.

Uznano, że przekroczona odległość przedmiotowego hydrantu nie wpłynie na pogorszenie warunków ochrony przeciwpożarowej, a przede wszystkim nie wpłynie negatywnie na prowadzenie ewentualnych działań ratowniczo-gaśniczych w obiekcie.

Postanowienie ważne jest łącznie z opracowaną dla rozpatrywanego kompleksu „Ekspertyzą techniczną...”.

Powyższa sprawa rozpatrywana jest zgodnie z pragmatyką służbową jako odrębna, lecz uwzględniona została przy ocenie oddziaływania na stan ochrony przeciwpożarowej, łącznie z warunkami określonymi w Postanowieniu Kujawsko-Pomorskiego Komendanta Wojewódzkiego nr WZ.5595.399.2.2021.MB.

W związku z powyższym postanawia się jak w sentencji.

## **POUCZENIE**

Na niniejsze postanowienie stronie służy zażalenie do Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej 00-463 Warszawa ul. Podchorążych 38 za moim pośrednictwem w terminie siedmiu dni od dnia jego doręczenia na podstawie art. 141 § 2, art. 129 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.) dalej k.p.a. Wniesienie zażalenia nie wstrzymuje wykonania postanowienia, jednakże organ administracji publicznej, który wydał postanowienie, może wstrzymać jego wykonanie, gdy uzna to za uzasadnione (art. 143 k.p.a.).

W trakcie biegu terminu do wniesienia zażalenia strona może zrzec się prawa do jego wniesienia wobec organu administracji publicznej, który wydał postanowienie. Z dniem doręczenia tut. organowi oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia zażalenia, niniejsze postanowienie staje się ostateczne i prawomocne (art. 127a, w związku z art. 144 k.p.a.).



Kujawsko-Pomorski  
Komendant Wojewódzki  
Państwowej Straży Pożarnej  
z up.  
st. bryg. mgn. inż. Robert Wiśniewski  
Zastępca Komendanta Wojewódzkiego PSP

Załącznik:

Klauzula informacyjna.

Otrzymują:

- ① Urząd Miejski  
ul. Kopernika 19  
87-720 Ciechocinek  
**Reprezentowany przez:**  
Pan Łukasz Drylski  
ul. Stanisława Lenartowicza 57/20  
34-120 Andrychów  
(za potwierdzeniem odbioru)
2. Aa

Do wiadomości:

Komenda Powiatowa  
Państwowej Straży Pożarnej  
w Aleksandrowie Kujawskim  
ul. Halinowo 2a  
87-700 Aleksandrów Kujawski





## KLAUZULA INFORMACYJNA

### **Na potrzeby uzgodnienia wniosku o wyrażenie zgody na zastosowanie rozwiązań zamiennych w zakresie niepogorszenia warunków ochrony przeciwpożarowej w trybie postanowienia.**

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 informujemy, że:

1. Administratorem przetwarzającym Pani(a) dane osobowe jest Kujawsko-Pomorski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej, z siedzibą w Toruniu, ul. Prosta 32.
2. W Komendzie Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych, e-mail: [iod\\_kwpsp@kujawy.psp.gov.pl](mailto:iod_kwpsp@kujawy.psp.gov.pl)
3. Pani(a) dane osobowe będą przetwarzane w związku z przeprowadzeniem uzgodnienia w trybie § 8 ust. 3 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych, zgodnie z art. 6 lit. c RODO.
4. Odbiorcami danych są jednostki organizacyjne Państwowej Straży Pożarnej oraz strony postępowania.
5. Pani(a) dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
6. Pani(a) dane osobowe będą przechowywane przez okres 50 lat liczone od dnia 1 stycznia następnego roku.
7. Przysługuje Pani/Panu prawo do: 1) żądania od administratora dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania; 2) wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (00-193 Warszawa, ul. Stawki 2, tel. 22 531 03 00, fax. 22 531 03 01, jeżeli uzna Pani/Pan, że przetwarzanie narusza przepisy RODO.
8. Podanie przez Panią(a) danych osobowych jest wymogiem ustawowym w związku z prowadzonym uzgodnieniem wniosku o wyrażenie zgody na zastosowanie rozwiązań zamiennych. Jest Pani(-) zobowiązana(y) do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości przeprowadzenia w/w uzgodnienia.
9. Przetwarzanie podanych przez Panią(a) danych osobowych nie będzie podlegało zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

