



GM.271.11.2022

Dotyczy: Postępowania przetargowego pn. „**Budowa ul. Żytniej wraz z odwodnieniem w Ciechocinku. Budowa ul.Sportowej wraz z odwodnieniem w Ciechocinku**”.

W związku z następującymi zapytaniami Wykonawców:

1. Dotyczy: Część I „Budowa ul. Żytniej wraz z odwodnieniem w Ciechocinku”,
Część II „Budowa ul. Sportowej wraz z odwodnieniem w Ciechocinku.”
Wykonawca wnosi o potwierdzenie, że Zamawiający załączył do SWZ całą dokumentację projektową i techniczną potrzebną do wykonania przedmiotu zamówienia oraz że dokumentacja ta jest kompletna i odzwierciedla stan faktyczny w zakresie warunków realizacji zamówienia, zaś brak jakichkolwiek dokumentów istotnych dla oceny warunków realizacji inwestycji nie obciąża Wykonawcy.
2. Dotyczy: Część I „Budowa ul. Żytniej wraz z odwodnieniem w Ciechocinku”,
Część II „Budowa ul. Sportowej wraz z odwodnieniem w Ciechocinku.”
Wykonawca wnosi o potwierdzenie, że Zamawiający dysponuje wszelkimi wymaganymi prawem decyzjami administracyjnymi oraz uzgodnieniami niezbędnymi w celu wykonania zamówienia, które zachowują ważność na okres wykonywania zadania, a skutki ewentualnych braków nie obciążają Wykonawcy oraz zostaną uzupełnione przez Zamawiającego.
3. Dotyczy: Część I „Budowa ul. Żytniej wraz z odwodnieniem w Ciechocinku”,
Część II „Budowa ul. Sportowej wraz z odwodnieniem w Ciechocinku.”
Wykonawca wnosi o potwierdzenie, że Wykonawcy zostanie jednorazowo przekazany cały teren budowy, obejmujący wszystkie niezbędne działki, na których zgodnie z decyzją administracyjną przewidziano prowadzenie robót drogowych, a ewentualny koszt zajęcia pasa drogowego nie obciąża Wykonawcy.
4. Dotyczy: Część I „Budowa ul. Żytniej wraz z odwodnieniem w Ciechocinku”,
Część II „Budowa ul. Sportowej wraz z odwodnieniem w Ciechocinku.”
Wykonawca wnosi o potwierdzenie, że Zarządca drogi nie planuje prowadzenia innych robót w czasie przejścia placu budowy przez Wykonawcę.
5. Dotyczy: Część I „Budowa ul. Żytniej wraz z odwodnieniem w Ciechocinku”,
Część II „Budowa ul. Sportowej wraz z odwodnieniem w Ciechocinku.”
Wykonawca wnosi o potwierdzenie, że w przypadku napotkania kolizji z siecią nieujęta w przedmiarze robót, obowiązek i koszt usunięcia kolizji spoczywa na gestorze sieci oraz o potwierdzenie, że w przypadku wystąpienia ww. kolizji Zamawiający, wydłuży termin realizacji inwestycji stosownie do zaistniałych okoliczności.
6. Dotyczy: Część I „Budowa ul. Żytniej wraz z odwodnieniem w Ciechocinku”,
Część II „Budowa ul. Sportowej wraz z odwodnieniem w Ciechocinku.”
Wykonawca wnosi o potwierdzenie, że w przypadku wystąpienia braków lub błędów w zakresie opisu przedmiotu zamówienia określonego w SWZ wraz z załącznikami, stanowiących podstawę wyceny oferty, z których wynika konieczność wykonania dodatkowych robót, Wykonawca otrzyma wynagrodzenie dodatkowe, a termin wykonania zamówienia ulegnie stosownemu wydłużeniu.

7. Dotyczy: Część I „Budowa ul. Żytniej wraz z odwodnieniem w Ciechocinku”,
Część II „Budowa ul. Sportowej wraz z odwodnieniem w Ciechocinku.”
Wykonawca wnosi o wyjaśnienie w jakim zakresie przy realizacji projektu Zamawiający będzie wykorzystywał treść/zawartość udostępnionych przedmiarów.
8. Dotyczy: Część I „Budowa ul. Żytniej wraz z odwodnieniem w Ciechocinku”,
Część II „Budowa ul. Sportowej wraz z odwodnieniem w Ciechocinku.”
Wykonawca wnosi o podanie „orientacyjnej wartości zamówienia” jaką przyjęto na wykonanie prac w planie postępowań o udzielenie zamówień na podstawie Art. 13a. Prawa Zamówień Publicznych lub przesłanie ścieżki dostępu do w/w dokumentu.
9. Dotyczy: Część I „Budowa ul. Żytniej wraz z odwodnieniem w Ciechocinku”,
Część II „Budowa ul. Sportowej wraz z odwodnieniem w Ciechocinku.”
Wykonawca wnosi o podanie ilości środków budżetowych jakie Zamawiający zabezpieczył na prace będące przedmiotem postępowania przetargowego.
10. Dotyczy: Część I „Budowa ul. Żytniej wraz z odwodnieniem w Ciechocinku”,
Część II „Budowa ul. Sportowej wraz z odwodnieniem w Ciechocinku.” Wykonawca wnosi o wyjaśnienie czy w ramach inwestycji Zamawiający będzie wymagał realizacji odcinków próbnych dla warstw konstrukcyjnych? W przypadku odpowiedzi twierdzącej wnosimy o określenie rodzaju, ilości oraz lokalizacji odcinków próbnych.
11. Dotyczy: Część I „Budowa ul. Żytniej wraz z odwodnieniem w Ciechocinku”,
Część II „Budowa ul. Sportowej wraz z odwodnieniem w Ciechocinku.” Wykonawca wnosi o potwierdzenie, iż, wszystkie zjazdy indywidualne/zjazdy na posesje zostały uzgodnione z właścicielami przyległych działek oraz ujęte w dokumentacji projektowej.
12. Dotyczy: Część I „Budowa ul. Żytniej wraz z odwodnieniem w Ciechocinku”,
Część II „Budowa ul. Sportowej wraz z odwodnieniem w Ciechocinku.”
Wykonawca wnosi o wyjaśnienie czy w związku z planowaną wycinką Zamawiający planuje wykonać nasadzenia zastępcze? Jeżeli tak proszę podać parametry, ilość oraz wskazać lokalizację na PZT.
13. Dotyczy: Część I „Budowa ul. Żytniej wraz z odwodnieniem w Ciechocinku”,
Część II „Budowa ul. Sportowej wraz z odwodnieniem w Ciechocinku.”
Wykonawca wnosi o podanie hierarchii ważności dokumentów.
14. Część II „Budowa ul. Sportowej wraz z odwodnieniem w Ciechocinku.”
Wykonawca wnosi o przekazanie dokumentacji w wersji .dwg, tj. PB, PW. Załączony PZT nie odpowiada skali 1:500.
15. Dotyczy: Część I „Budowa ul. Żytniej wraz z odwodnieniem w Ciechocinku”,
Część II „Budowa ul. Sportowej wraz z odwodnieniem w Ciechocinku.” Wykonawca wnosi o wyjaśnieni czy w cenie oferty należy ująć koszt nadzoru przyrodniczego / ornitologa?
16. Dotyczy: Część I „Budowa ul. Żytniej wraz z odwodnieniem w Ciechocinku”,
Część II „Budowa ul. Sportowej wraz z odwodnieniem w Ciechocinku.”
Wykonawca wnosi o wyjaśnieni czy w cenie oferty należy ująć koszt nadzoru saperskiego?
17. Dotyczy: Część I „Budowa ul. Żytniej wraz z odwodnieniem w Ciechocinku”,
Część II „Budowa ul. Sportowej wraz z odwodnieniem w Ciechocinku.” Wykonawca wnosi o wyjaśnieni czy w cenie oferty należy ująć koszt nadzoru archeologicznego / geologicznego / konserwatora?
18. Dotyczy: Część II „Budowa ul. Sportowej wraz z odwodnieniem w Ciechocinku.”
Wykonawca wnosi o wyjaśnienie, czy do ceny należy ująć budowę zjazdów. Brak pozycji w przedmiarze. Jeżeli odpowiedź jest twierdząca Wykonawca wnosi o przekazanie przekroju normalnego przez zjazd oraz określenie ilości nawierzchni.

19. Dotyczy: Część II „Budowa ul. Sportowej wraz z odwodnieniem w Ciechocinku.”
Wykonawca wnosi o wyjaśnienie, czy do ceny należy ująć budowę chodników. Brak pozycji w przedmiarze. Jeżeli odpowiedź jest twierdząca Wykonawca wnosi o określenie ilości nawierzchni.

20. Dotyczy: Część II „Budowa ul. Sportowej wraz z odwodnieniem w Ciechocinku.”
Wykonawca wnosi o wskazanie lokalizacji dostarczenia oraz rozłożenie i zagęszczenia destruktu.

21. Dotyczy: Część I „Budowa ul. Żytniej wraz z odwodnieniem w Ciechocinku”,
Część II „Budowa ul. Sportowej wraz z odwodnieniem w Ciechocinku.” DM.00.00.00.
Wykonawca wnosi o wyjaśnienie, czy do ceny należy ująć urządzenie wagowe?

22. Dotyczy: Część I „Budowa ul. Żytniej wraz z odwodnieniem w Ciechocinku”,
Część II „Budowa ul. Sportowej wraz z odwodnieniem w Ciechocinku.”
Wykonawca wnosi o potwierdzenie zapisów w DM.00.00.00:

„Koszt wybudowania objazdów / przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:

- a) Opracowanie oraz uzgodnienie z Inżynierem i odpowiednimi instytucjami Harmonogramu i Projektu Organizacji Ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii Projektu Inżynierowi i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnień wynikających z postępu Robót.
- b) Ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa ruchu.
- c) Opłaty/dzierżawy terenu
- d) Przygotowanie terenu
- e) Dostarczenie i wykonanie konstrukcji tymczasowych nawierzchni jezdni objazdów, przejazdów, włączeń do istniejącej sieci drogowej, ramp, chodników, krawężników, barier, oznakowań i drenażu.
- f) Tymczasową przebudowę urządzeń obcych.
- g) Wykonanie remontu częściowego dróg objazdowych lub w przypadku zniszczonej nawierzchni jej remont z ewentualną koniecznością naprawy konstrukcji uszkodzonej nawierzchni.
- h) Uzupełnienie ubytków pobocza gruntem z dokopu.
- i) Zakupy i koszty zakupu, dostarczenie i koszty dostarczenia potrzebnych materiałów.

Koszt Utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:

- a) Oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunięcie tymczasowych oznakowań pionowych, poziomych, barier i świateł
- b) Utrzymanie płynności ruchu publicznego, w tym także z uwzględnieniem kierowania ruchem przy pomocy przeszkolonych sygnalistów i/lub przy pomocy przenośnych urządzeń sygnalizacji świetlnej
- c) Utrzymanie w wymaganym stanie technicznym tymczasowych nawierzchni, chodników, krawężników, barier, oznakowań i drenażu.

Koszt Likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:

- a) Usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania
- a) Doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.“

23. Dotyczy: Część II „Budowa ul. Sportowej wraz z odwodnieniem w Ciechocinku.”
D.05.03.01 Nawierzchnia z kostki betonowej.
Wykonawca wnosi o przekazanie ST dotyczącej kostki betonowej, pkt.2 dotyczy kostki kamiennej.

24. Dotyczy: Część II „Budowa ul. Sportowej wraz z odwodnieniem w Ciechocinku.” ,D.07.02.01. Oznakowanie poziome.
Wykonawca wnosi o wyjaśnienie, czy do ceny należy ująć oznakowanie poziome. Brak pozycji przedmiarowej, brak informacji w PW oraz OT. Jeżeli odpowiedź jest twierdząca, Wykonawca wnosi o określenie ilości oraz rodzaju.

25. Dotyczy: Część II „Budowa ul. Sportowej wraz z odwodnieniem w Ciechocinku.” ,D.09.01.01 Zieleń drogowa na poziomie utwardzonym.
Wykonawca wnosi o wyjaśnienie czy do ceny należy ująć wykonanie trawników, pielęgnację, sadzenie drzew i krzewów, przesadzenie krzewów kolidującymi z robotami? Jeżeli odpowiedź jest twierdząca Wykonawca wnosi o określenie ilości. Brak pozycji przedmiarowej.
26. Dotyczy: Część II „Budowa ul. Sportowej wraz z odwodnieniem w Ciechocinku.”
Przedmiar- br. drogowa, poz. 15
Wykonawca wnosi o wyjaśnienie czy do ceny należy ująć roboty tj. wymianę włazu, stopni żłazowych, płyt żelbetowych, kręgów betonowych, renowację poprzez uzupełnienie ubytków betonowych, czyszczenie studni? Wykonawca wnosi o przekazanie ST na dane roboty.
27. Dotyczy: Część II „Budowa ul. Sportowej wraz z odwodnieniem w Ciechocinku.”
Przedmiar- br. sanitarna, poz. 8.d.1.1.
Wykonawca wnosi o wyjaśnienie na jakiej długości należy wykonać przewiert sterowany o śr. 300mm. W przedmiarze 200m, w OT 212m
28. Dotyczy: Część II „Budowa ul. Sportowej wraz z odwodnieniem w Ciechocinku.”
Przedmiar- br. sanitarna, poz. 9 d.1.1.
Wykonawca wnosi o wyjaśnienie jaki rodzaj wpusty należy przyjąć? Wg Rys.4 – wpust krawężnikowo-jezdniowy, przedmiar – wpust uliczny. Wykonawca wnosi o przekazanie profilu podłużnego dla wpustów.
29. Dotyczy: Część I „Budowa ul. Żytniej wraz z odwodnieniem w Ciechocinku”. Przedmiar – br. drogowa Poz.55.
Wykonawca wnosi o wyjaśnienie czy do ceny należy ująć wymianę włazów, stopni żłazowych, kręgów betonowych, pierścieni żelbetowych oraz płyt żelbetowych?
30. Dotyczy: Część I „Budowa ul. Żytniej wraz z odwodnieniem w Ciechocinku”.
Wykonawca wnosi o przekazanie przedmiaru dotyczącego branży elektrycznej.
31. Dotyczy: Część I „Budowa ul. Żytniej wraz z odwodnieniem w Ciechocinku”.
Wykonawca wnosi o przekazanie schematu studni przepompowni ścieków.

Udzielam następujących wyjaśnień:

Ad. 1.

Zamawiający potwierdza. Stan istniejący przedstawiony na mapie jest aktualny na dzień sporządzenia mapy do celów projektowych. Dokumentacja jest kompletna do celów uzyskania decyzji ZRID, a Wykonawca przed przystąpieniem do prac musi zapoznać się z terenem.

Ad. 2.

Zamawiający dysponuje dokumentami niezbędnymi do realizacji zamówienia.

Ad. 3.

Zamawiający potwierdza.

Ad. 4.

W czasie przejęcia placu budowy przez Wykonawcę, Zarządca drogi nie planuje prowadzenia innych robót poza objętymi projektem.

Ad. 5.

Ewentualne zmiany umowy zgodnie z zapisami § 18.

Ad. 6.

J.w.

Ad. 7.

W zakresie potwierdzającym realizację zadania zgodnie z projektem.

Ad. 8.

Plan zamówień publicznych zamieszczony w Biuletynie Zamówień Publicznych nr 2022/BZP 00009925/01/P

Ad. 9.

Zgodnie z art. 222 ust.4 ustawy Pzp informacja o kwocie środków zabezpieczonych w budżecie na realizację zadania zostanie podana przed otwarciem ofert.

Ad. 10.

Zamawiający nie przewiduje wymogu wykonywania odcinków próbnych dla warstw konstrukcyjnych.

Ad. 11.

Zjazdy w ulicy Sportowej nie są przedmiotem postępowania i nie należy ich uwzględniać. W ulicy Żytniej zgodnie z dokumentacją projektową.

Ad. 12.

Nasadzenia zastępcze nie są przedmiotem postępowania.

Ad. 13.

Wszystkie dokumenty są równoważne.

Ad. 14.

Zamawiający nie dysponuje dokumentacją w wersji dwg. PZT przedstawiono na mapie sytuacyjno-wysokościowej w skali 1:500 pochodzącej z zasobów PODG-K Starostwa Powiatowego w Aleksandrowie Kujawskim.

Ad. 15.

Nie

Ad. 16.

Nie

Ad. 17.

Nie

Ad. 18.

Budowa zjazdów nie jest przedmiotem postępowania.

Ad. 19.

Budowa chodników nie jest przedmiotem postępowania.

Ad. 20.

Zamawiający w terminie późniejszym wskaże miejsce wbudowania destruktu w odległości nie większej niż 5 km.

Ad. 21.

Nie dotyczy.

Ad. 22.

Ewentualne koszty wybudowania objazdów/przejazdów, ich utrzymania, likwidacji i organizacji ruchu zgodnie z DM.00.00.00 powinny zostać uwzględnione przez Wykonawcę.

Ad. 23.

Nawierzchnie z kostki betonowej nie są tematem niniejszego postępowania.

Ad. 24.

Zadanie nie obejmuje wykonania oznakowania poziomego.

Ad. 25.

Wykonanie trawników, pielęgnacja, sadzenie drzew i krzewów nie wchodzi w zakres prac.

Ad. 26.

Regulacja urządzeń dotyczy jedynie poziomych istniejących nakryw infrastruktury technicznej podziemnej bez ich wyniamy, regulację należy przeprowadzić z wykorzystaniem elementów rozbiórkowych.

Ad. 27.

Przeziert należy wykonać na długości 200m. W OT doliczono komory technologiczne.

Ad. 28.

Należy przyjąć wpusty krawężnikowo-jezdniowe.

Ad. 29.

Pozycja 55 przewiduje rury ochronne. W branży kanalizacyjnej należy ująć regulacje włączów, kręgów itp.

Ad. 30.

Zasilanie od pomp przepompowni do szafki sterującej, a następnie do szafki elektroenergetycznej zostało ujęte w pozycji 42. Przedmiaru branży sanitarnej.

Ad. 31.

Schemat studni przepompowni jest ujęty w dokumentacji technicznej. Dodatkowo umieszczony w załączeniu – strona 28 pliku „Rysunki A4”

UWAGA:

Zmiana terminu składania i otwarcia ofert na dzień 29.03.2022r.

BURMISTRZ
mgr inż. Leszek Dzierżewicz