



Szafka do rozdzielaczy ogrzewania podłogowego o ilości obwodów 11 podtynkowa; z kompletem rozdzielaczy c.o.; z pompą obiegową, zaworem trójdrogowym, wkładką termostatyczną, odpowietrznikami automatycznymi z zaworem stopowym; z termometrami i manometrami i automatyką pracy układu

Rozdzielacz co ogrzewania podłogowegoNr 1 5 –elementowy		
Nr petli	średnica długość petli	Rozstaw przewodów
1P1	dn16 L=55,0	L=15cm
1P2	dn16 L=59,0	L=15cm
1P3	dn16 L=49,0	L=15cm
1P4	dn16 L=49,0	L=15cm
1P5	dn16 L=58,0	L=15cm
1P6	dn16 L=64,0	L=15cm
1P7	dn16 L=67,0	L=15cm
1P8	dn16 L=72,0	L=15cm
1P9	dn16 L=72,0	L=15cm
1P10	dn16 L=74,0	L=15cm
1P11	dn16 L=56,0	L=15cm
Ilość petli - 11 Długość przewodu dn16 - 675m Moc cieplna całkowita - 2925W???????		

Szafka do rozdzielaczy ogrzewania podłogowego o ilości obwodów 11 podtynkowa; z kompletem rozdzielaczy c.o.; z pompą obiegową, zaworem trójdrogowym, wkładką termostatyczną, odpowietrznikami automatycznymi z zaworem stopowym; z termometrami i manometrami i automatyką pracy układu

Rozdzielacz co ogrzewania podłogowegoNr 2 11 –elementowy		
Nr petli	średnica długość petli	Rozstaw przewodów
2P1	dn16 L=78,0	L=15cm
2P2	dn16 L=78,0	L=15cm
2P3	dn16 L=64,0	L=15cm
2P4	dn16 L=58,0	L=15cm
2P5	dn16 L=58,0	L=15cm
2P6	dn16 L=49,0	L=15cm
2P7	dn16 L=42,0	L=15cm
2P8	dn16 L=52,0	L=15cm
2P9	dn16 L=89,0	L=15cm
2P10	dn16 L=83,0	L=15cm
2P11	dn16 L=87,0	L=15cm
Ilość petli - 11 Długość przewodu dn16 - 738m Moc cieplna całkowita - 2925W???????		

nr 01	poczekalnia	128,43m ²	terakota
nr 02	komunikacja	9,04m ²	terakota
nr 03	wc	12,76m ²	terakota
nr 04	wc-inwalida	4,33m ²	terakota
nr 05	pom.socjalne	8,48m ²	terakota
nr 06	wc	8,95m ²	terakota
nr 07	pom. biurowe	8,81m ²	terakota
nr 08	taras	66,53m ²	podest-kostka brukowa
nr 09	taras	50,44m ²	podest-deska kompozytowa, ryflowana
nr 10	taras	107,12m ²	podest-deska kompozytowa, ryflowana

PRACOWNIA ARCHYTEKTONICZNA
ARCHI-SIZE
JAKUB KACZOROWSKI
TEL. 501-53-66-37
87-720 CIECHOŃCEK
UL.BRONIEWSKIEGO1A/1IP

INWESTOR: GMINA MIEJSKA CIECHOŃCEK
UL.KOPERNIKA 19, 87-720 CIECHOŃCEK
ADRES INWESTYCJI: CIECHOŃCEK, UL.KOLEJOWA
dz. nr. 0401/02, 1.0001.361/8
dz. nr. 0401/02, 1.0001.361/9
ob. 0001 Ciegołcinie
gm. Ciegołcinie powiat Aleksandrowski

TEMAT: POCZEKALNIA DLA PASAŻERÓW PRZYSTANKU AUTOBUSOWEGO

BRANŻA: SANITARNA

PROJEKTOWAŁ: mgr inż. Krzysztof Sikorski
KUP/0073/POWS/07

SPRAWDZAJĄCY: mgr inż. Alicja Dembowska
UA-V-7342-5/6/98 Wk

PRACOWNIA ARCHYTEKTONICZNA
ARCHI-SIZE mgr inż. arch.
Jakub Kaczorowski
rzd partii
NSJ/KACZ/01
SKALA 1:100
10.01.2022

03

POMPA CIEPŁA LA 40TU
Moc grzewcza A2/W35
wg EN14511 =29,3kW; COP=3,8