

Torun, dnia 2022.03.18

Zgodność projektu z wymaganiami
ochrony przeciwpożarowej
stwierdzam

bez uwag

PROJEKTOWANA SZAFKA Z GAZOMIERZEM G25
ZAWOREM MAG-3 DN80. Istniejący zawór KG Dn125.
NA ŚCIANIE BUDYNKU, NAJ. TERENEM.

ISTNIEJĄCA KOTŁOWNIA GAZOWA $Q=340\text{kW}$
W PIWNICY OBIEKTU DO PRZEBUDOWY.

Za zgodność z oryginałem map
mgr inż. Adam Gowiński

PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Oznaczenia:

A Teren objęty inwestycją

PRACOWNIA PROJEKTÓW INŻYNIERII ŚRODOWISKA
SANEXIM Toruń Szosa Chełmińska 42

Objekt: Przebudowa kotłowni gazowej w budynku Szkoły
Podstawowej Nr 3 w Ciechocinku.

87-720 Ciechocinek ul. Wojska Polskiego 37.
Obręb 0001 Ciechocinek dz.nr 2722/8;1324/10.

Inwestor: Gmina Miejska Ciechocinek 87-720 Ciechocinek ul.Kopernika 19.	Nr zleceń 1/S/22
--	---------------------

Projektant	mgr inż. Adam Gowiński	
sieci i inst.sanit.	UAN-IV/8346/80/TO/88	

Sprawdzający sieci i inst.sanit.	inż. Wiesława Gronkowska UAN-IV/8346/136/TO/86-87	CG
-------------------------------------	--	----

2022.03.	SKALA 1:500	Rys.nr
----------	-------------	--------

1328/6