

SYSTEM TN-S

BIURO PROJEKTÓW: Pracownia Projektów Inżynierii Środowiska SANEXIM 87-100 Toruń ul. Szosa Chełminska 26	TYTUŁ OPRACOWANIA: Kotłownia gazowa w budynku Szkoły Podstawowej nr 3. Przebudowa kotłowni gazowej. 87-720 Ciechocinek ul. Wojska Polskiego 37.	NAZWA RYSUNKU:	ROZDZIELNIA RK		
		PROJEKTANT	INŻ. ANDRZEJ KARMIŃSKI	upr. BP-RM-V/17/10/79	PODPIS
		Data:	03.2022r	Nr.arkusza: 1/2	Nr.rysunku E-02

UWAGA:

1. OBUDOWA ROZDZIELNI NATYNKOWA,3x18, Z TWORZYW SZTUCZNYCH ; IP65; IK08; II KL.
3. W ROZDZIELNI POZOSTAWIĆ 20% WOLNEJ POWIERZCHNI REZERWOWEJ.
4. PODŁĄCZENIA OBWODÓW POPRZEZ LISTWY INSTALOWANE W DOLNEJ CZĘŚCI ROZDZIELNI.
5. WPROWADZENIE PRZEWODÓW DO ROZDZIELNI POPRZEZ DŁAWICE USZCZELNIAJĄCE MIN. IP65 INSTALOWANE W DOLNEJ ŚCIANCE ROZDZIELNI.
6. STOSOWAĆ APARATURĘ JEDNEGO PRODUCENTA.
7. GNIAZDO WTYKOWE INSTALOWAĆ NA LISTWIE W ROZDZIELNI.
8. STEROWNIKI ST1–4 PRZYŁĄCZONE DO JEDNEJ FAZY – L2.

SYSTEM TN-S

BIURO PROJEKTÓW: Pracownia Projektów Inżynierii Środowiska SANEXIM 87-100 Toruń ul. Szosa Chełminska 26	TYTUŁ OPRACOWANIA: Kotłownia gazowa w budynku Szkoły Podstawowej nr 3. Przebudowa kotłowni gazowej. 87-720 Ciechocinek ul. Wojska Polskiego 37.	NAZWA RYSUNKU:	ROZDZIELNIA RK		
		PROJEKTANT	INŻ. ANDRZEJ KARMIŃSKI	upr. BP-RM-V/17/10/79	PODPIS
		Data:	03.2022r	Nr.arkusza: 2/2	Nr.rysunku E-02