

OZNACZENIA

PF1.1 do PF1.2-Pompa filtracyjna
F1.1 do F1.2-Filtr D1400,
FZ-Fasada zaworów klapowych
OD-Odpływ denny z niecki, przył. 3"
OR-Odpływ rynny przelewowej, D110 - 84 szt.
OMP-Odpływ w okresie zimowym z rynien przelewowych
PP-Pobór próbek wody, przył. 1½"
PS- Przyłącze odkurzacza
LC-Sondy poziomu wody Ne=0,02 kW
PAW-Przelew awaryjny ZP, D160
EZ-Elektrozawór
CZSZ-Centralna szafa sterująco-zasilająca
RCH-Regulator chemiczny Ne=0,02 kW
SDCI-Stacja dozowania podchlorynu sodu Ne=0,02 kW
ZCI-Zbiornik podchlorynu sodu
SDpH-Stacja dozowania korektora pH Ne=0,02 kW
ZpH-Zbiornik handlowy korektora pH
SDKO-Stacja dozowania koagulanta Ne=0,02 kW
ZK-Zbiornik handlowy koagulanta
ZW-Zawór wtryskowy
WIB-Podkładka antywibracyjna
Fund-Fundament pomp
WA-Wanna kwasoodporna bezodpływowa
RP-Rynna przelewowa
Prz-Pompa zatapialna studzienki
RZ-Rząpie
GR-Grzałka elektryczna Ne=18 kW 400V szt. 2
GE-Grzejnik elektryczny Ne=1,0 kW 230V szt. 2

UWAGA!
Schematy montażu i zabudowy atrakcji wodnych
- wg dokumentacji producentów urządzeń

LEGENDA

- Rurociągi
- Zasilanie elektr.
- Przew. powietrzne
- Trójnik
- Zawór
- Zawór zwrotny
- Ozn. zakr. technol.
- (W) - Wodomierz
- (M) - Manometr
- (TC) - Czujnik temperatury

PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA
ARCHI-SIZE
JAKUB KACZOROWSKI
TEL. 501-53-66-37
WŁOCŁAWEK 87-800
UL.KALISKA 90/69

INWESTOR:
GMINA MIEJSKA CIECHOCINEK
UL. KOPERNIKA 19
87-720 CIECHOCINEK

ADRES INWESTYCJI:
CIECHOCINEK DZ 108/1
OB. MIASTO CIECHOCINEK

TEMAT:
PROJEKT BUDOWY
WODNEGO PLACU ZABAW
DOKUMENTACJA ZAMIENNA

BRANŻA: TECHNOLOGIA UZDATNIANIA WODY BASENOWEJ

PROJEKTANT:
ANNA TERENTJEW
MAP/0118/PWOS/06
podpis

SPRAWDZAJĄCY:
KARINA DOMIN
SLK/4552/PWOS/12
podpis

OPRACOWAŁ :
KRZYSZTOF WACEK
podpis

TEMAT RYSUNKU :
SCHEMAT
TECHNOLOGICZNY
UZDATNIANIA WODY

SKALA
1 : -

DATA:
02.11.2017

RYSUNEK NR.
T-1

TEN RYSUNEK JEST OBJĘTY PRAWAMI AUTORSKIMI PRACOWNI PROJEKTOWEJ ARCHI-SIZE. I NIE MOŻE BYĆ UŻYWANY CZY REPRODUKOWANY W CZĘŚCI LUB W CAŁOŚCI PRZY WYKORZYSTANIU DO PRAC BUDOWLANYCH BEZ PISEMNEJ ZGODY PRACOWNI