TYPOWE STUDZIENKI KANALIZACYJNE WG KATALOGU BUDOWNICTWA KB4

STUDZ. KAN. PRZELOTOWA WG KB4–4.12.1/7/

PRZEKRÓJ A–A





UWAGA;

1. D=0,15–0,60m

STUDZ. KAN. POŁĄCZENIOWA WG KB4–4.12.1/6/

PRZEKRÓJ A–A





UWAGA;

1. d–1,d–2,d–3=0,15÷0,40m
2. D=0,15÷0,60m
3. Kanały licować sklepieniem

DNO STUDNI MONOLITYCZNE
Z USZCZELKĄ
W GRUNTACH NAWODNIONYCH



STUDZ. KANALIZ. SPADOWA WG KB4–4.12.1/8/

PRZEKRÓJ A–A





UWAGA;

1. d–1,d–2=0,15÷0,40m.
2. D=0,15÷0,60m.
3. Kanały licować sklepieniem.
4. Możliwość włączenia drugiego dopływu bocznego.

U W A G I :

* Studzienki wykonywać wg PN–B–10729:1999, WTW:OSK z 2003, PN–EN 124:2000, PN–EN 1917:2002.
* stosować beton hydrotechniczny z domieszkami uszczelniającymi wg PN–62/6738–07,
* stosować cegłę kanalizacyjną wg PN–76/B–12037,
* stopnie złazowe wg PN–64/H–74086, żeliwne,
* dno dla studzienek w wodzie gruntowej winno być prefabrykatem a kręgi łączone na uszczelkę gumową,
* zewnętrzna izolacja studzienek winna być dwukrotna, powłokowa, bitumiczna,
* kinety wykonywać z betonu B–25 j.w.,
* dno studni z kinetą izolować powłokami ochronnymi wodoszczelnymi na bazie cementu i żywicy.

Projektowanie i Nadzory Wod-Kan mgr inż. Jan Kretkowski ul. Miodowa 3, Mała Nieszawka, 87-103 Toruń			
Obiekt: Budowa sieci kanalizacji deszczowej z przyłączami kanalizacji deszczowej w ul. Nieszawskiej (dz. nr 2146/1, 2159, 2147/4, 2642/3, 2642/1, 2146/2, 2161/4, 2161/2, 2164) w Ciechocinku			
Nazwa rys.	Studzienka rewizyjna		
Inwestor:	Gmina Miejska Ciechocinek ul. Kopernika 19, 87-720 Ciechocinek		
Projektant:	mgr inż. Jan Kretkowski	upr. UAN-IV/8346/11/TO/88 w spec. instalacyjno – inżynieryjnej	
Sprawdzający:	mgr inż. Bartosz Kretkowski	upr. KUP/0050/POOS/05 w spec. instalacyjnej	
Data: 07.2016r		Skala	Rys. nr 11