



Ciechocinek, 02.08.2018 r.

GM.271.43.2018

Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na „**Przebudowę nawierzchni ulicy Ogrodowej wraz z odwodnieniem**”.

W związku z następującymi zapytaniami Wykonawcy:

1. Czy Zamawiający dopuszcza zamianę rury fi315 SN8 na rurę fi 400 SN8?

Udzielam następujących wyjaśnień:

1. Tak, Zamawiający dopuszcza zastosowanie rury fi 400 SN8.

BURMISTRZ
mgr inż. Leszek Dzierżewicz