



K - stycznik 20A/230V, 2NO, wykonanie ciche
Z - zegar astronomiczny, cyfrowy, 4-kanalowy, np. THEBEN TR 644s DCF
H - lampka sygnalizacyjna, modułowa, zielona, LED 230V
S - przełącznik z punktem neutralnym środkowym, 20A/250V

oświetlenie terenu - etap 2	rezerwa	rezerwa	rezerwa
-----------------------------	---------	---------	---------

ROZDZIELNICA RTB.
LISTWA Łoż - OŚWIETLENIE ZEWNĘTRZNE.

PROJEKT WYKONAWCZY

Układ zasilania :
TN-C - dla głównej linii zasilającej RTB
TN-S - dla instalacji odbiorczych

Dodatkowa ochrona przed porażeniem :
natychmiastowe, samoczynne odłączenie zasilania.

PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA
ARCHI-SIZE
JAKUB KACZOROWSKI
TEL. 501-53-66-37
WŁOCŁAWEK 87-800
UL.KALISKA 90/69

INWESTOR :
GMINA MIEJSKA CIECHOCINEK
UL. KOPERNIKA 19
87-720 CIECHOCINEK
ADRES INWESTYCJI :
UL. STANISŁAWA STASZICA
87-720 CIECHOCINEK
DZIAŁKA NR 108/1
TEMAT :

BUDOWA
WODNEGO PLACU ZABAW
ETAP II

BRANŻA ELEKTRYCZNA
PROJEKTANT :
mgr inż. Krzysztof Hirsch
upr. nr UA-V-8386/5/98/90 Wk,
bez ograniczeń.
Wpis do KPOIIB pod numerem
KUP/IE-0111/03
podpis

SPRAWDZAJĄCY :
inż. Jan Klockowski
upr. nr UAN-NB-8386/5/2/85 Wk,
bez ograniczeń.
Wpis do KPOIIB pod numerem
KUP/IE-1038/01
podpis

DATA :
28.02.19

SKALA :

NUMER RYSUNKU :
EWZ-05

TEMAT RYSUNKU :
KABLOWE LINIE NN I OŚWIETLENIOWE.
ROZDZIELNICA RTB - LISTWA Łoż. SCHEMAT
STEROWANIA OŚWIETLENIEM ZEWNĘTRZNYM

TEN RYSUNEK JEST OBJĘTY PRAWAMI AUTORSKIMI
PRACOWNI PROJEKTOWEJ ARCHI-SIZE
I NIE MOŻE BYĆ UŻYWANY CZY REPRODUKOWANY, W CZĘŚCI LUB
W CAŁOŚCI, PRZY WYKORZYSTANIU DO PRAC BUDOWALNYCH,
BEZ PISEMNEJ ZGODY PRACOWNI