

188 i 189

BR.0003.6.2018

Ciechocinek 16.01.2018 r.

URZĄD MIEJSKI CIECHOCINKU
WPEŁNENO DNIA

15. 01. 2018

nr dziennika 16. 01. 2018

liczba załączników

podpis

Pani
 Anna Michalska
 Pan
 Tomasz Dziarski
 Radni
 Rady Miejskiej Ciechocinka

W nawiązaniu do zgłoszonej przez Panią na Sesji Rady Miejskiej w dniu 28 grudnia 2017 roku interpelacji wyjaśniam, co następuje:

W protokole odbioru robót związanych z dotyczącej przebudową nawierzchni ul. Tężniowej znalazł się następujący zapis:

„Wykonawca zobowiązuje się do wykonania renowacji zieleni drogowej oraz domulenia całej nawierzchni wykonanej z elementów betonowych z zastrzeżeniem wymiany kostek, które ulegną wyszczerbieniu z powodu niewystarczającego zaspoinowania w nieprzekraczalnym terminie do 31.05.2018 roku”.

Celem przebudowy deptaka była nie tylko wymiana nawierzchni, ale między innymi poprawa nośności konstrukcji. Niestabilne podłoże zostało wymienione na całej szerokości ulicy, zarówno pod nawierzchnią z kostki jak i z płytek betonowych, na mocną podbudowę w postaci warstwy mieszanki piaskowej stabilizowanej cementem gr. 20 cm oraz warstwy kruszywa twardego gr. 20 cm. Wykonanie nowej nawierzchni ul. Tężniowej z materiałów różniących się kolorem i fakturą oraz zastosowanie oświetlenia powierzchniowego podłużnego ma na celu oddzielenie ciągu wyłącznie spacerowego od pieszojezdni, na której dopuszczony jest ruch pojazdów w ograniczonym zakresie.

Zgodnie z zapisami umowy Wykonawca udziela 61 miesięcy gwarancji na wykonane roboty. Gwarancją nie są objęte uszkodzenia mechaniczne.

Z poważaniem

BURMISTRZ
mgr inż. Leszek Dzierżewicz

Do wiadomości:
 Przewodniczący
 Rady Miejskiej Ciechocinka