



Ciechocinek, 09.03.2018r.

GM.271.12.2018

Dotyczy: Przetargu nieograniczonego pn. „**Budowa wodnego placu zabaw w strefie okolicy w Ciechocinku**”

W związku z następującymi zapytaniami Wykonawcy:

1. W dokumentacji projektowej technologii wodnej zastosowano dwa duże filtry o średnicy 140cm, czy jest możliwość zastąpienia tych filtrów kilkoma filtrami o mniejszej średnicy zachowując te same parametry przepływu wody ?

Udzielam następujących wyjaśnień:

1. Tak można, pod warunkiem zachowania tej samej przepustowości.

BURMISTRZ
mgr inż. Leszek Dzierżewicz