

BR.0003.11.2022

**Pan**

**Jarosław Jucewicz**

**Radny Ciechocinka**

W nawiązaniu do wniesionej przez Pana interpelacji do Przewodniczącego Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 05 sierpnia 2022 r. w sprawie przywrócenia funkcjonalności ciechocińskich atrakcji wodnych, niniejszym informuje że:

- w kwestii niedziałających fontann na skwerze Ekscentryków: w dniu 10 czerwca w wyniku nawałnych opadów atmosferycznych doszło do całkowitego zalania komory technologicznej, w której umiejscowiona jest szafa sterownicza fontann. Do likwidacji zagrożenia w postaci zalania pomieszczeń studni technologicznej wezwano straż pożarną, podjęte działania potwierdza protokół Państwowej Straży Pożarnej w Aleksandrowie Kujawskim. Z powodu zaistniałej sytuacji, elektroniczna szafa sterownicza musiała zostać poddana wysuszeniu przed podjęciem próby ponownego uruchomienia fontann i dokonaniem oceny faktycznych uszkodzeń. Istniało realne ryzyko całkowitego uszkodzenia panelu sterowania, co wiązałoby się z koniecznością zakupu całej szafy sterującej. Umowa na obsługę fontann w 2022 r. została zawarta z Panem Markiem Demskim prowadzącym firmę pod nazwą „INŻYNIERIUM”. Wykonawca w ramach umowy, po wysuszeniu komory, dokonał wymiany drobnych części i podjęto próbę uruchomienia, początkowo tylko kurtyn wodnych w dniu 01.08.2022 r., a w następnej kolejności w dniu 05.08.2022 r. fontanny „Wesoła Zabawa”.

- w kwestii nieprawidłowo działających dysz oraz koloru wody w fontannie Żabka oraz stawie, informuję że z uwagi na wysokie temperatury występujące w ostatnich tygodniach doszło do wzmoczonego rozkwitu glonów. Mimo dozowania środków chemicznych zapobiegających zakwitowi wody, w ciepłe, słoneczne dni glony i tak się namnażają. Dodatkowo zanieczyszczeniu fontann sprzyja zachowanie osób, które wykorzystują je niezgodnie z przeznaczeniem. W dniu 10 sierpnia dokonano wyczyszczenia fontanny Żabka oraz jej ponownego uruchomienia. Natomiast woda w stawie nie może zostać poddana procesowi uzdatniania środkami chemicznymi z uwagi na życie biologiczne w tym akwenu wodnym. Ponadto doszło do awarii pompy GRUNDFOS w dużym stawie. Aktualnie szacowane są koszty zakupu nowej pompy oraz koszty



demontażu i montażu urządzenia. Podczas usuwania awarii konieczne będzie obniżenie poziomu wody w stawie, wówczas będzie możliwość wymiany wody.



**Do wiadomości:**

Przewodniczący Rady Miejskiej Ciechocinka

**PEŁNIĄCY FUNKCJĘ  
BURMISTRZA**  
*mgr Marcin Strych*